

TË DHËNAT KRYESORE DHE INVESTIMI FILLESTAR

Hydrocentrali DOBRENJ parashikohet te ndertohet SKRAPAR

Karakteristikat kryesore te hidrocentralit jane:

- Fuqia e instaluar 800 kW
- Prodhim i mesatar vjetor i energjise elektrike 3,254,000 kWh
- Investimi fillestar (me TVSH) 128,136,000 Leka

Investimi fillestar

Vlera totale e investimit per ndertimin e hidrocentralit vleresohet te jete rreth 128,136,000 leke.

Nr	Emertimi i punes	Kontributi ne Leka
1	Punime per Infrastrukturen rrethore	1,500,000
2	Punime ndertime civile	40,000,000
3	Ngjitje kantieri	2,000,000
4	Kosto e materialit paisjeve	22,000,000
5	Luna e transmetimit	34,500,000
6	Fond rezervave	2,000,000
7	Shpenzime administrative	1,000,000
8	Inshurim	2,500,000
9	Kosto per lejet administrative	1,200,000
10	TOTALI INVESTIMIT	106,700,000
11	TVSH 20% (10)	21,436,000
12	TOTALI TVSH	128,136,000

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILIMI	60 DITE	90 DITE	120 DITE	150 DITE	180 DITE	210 DITE	240 DITE	270 DITE	300 DITE	330 DITE	360 DITE
PIKETIM OBJEKTI												
PUNIME NE DERIVACION KANAL												
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.												
NDERTIM GODINE												
PUNIME MONTIMI												
LINJA ELEKTRIKE												
PROVA E HEC-IT												
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												

Fillimi punimeve per nderimin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet di projekti i nderimit te hidrocentralit do te nderfohet ne 360 dite pune.